

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции
или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 528 Невского района Санкт-Петербурга (ГБОУ гимназия № 528 Невского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): 193312, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 41, корп. 2, литер А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 3 этажей, 2109,4 кв.м;

часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 18526 кв.м.

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): нет

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Невского района Санкт-Петербурга. 192131, пр. Обуховской обороны, д. 163

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): образование

Наименование предоставляемой(-ых) услуги (услуг): оказание образовательных услуг

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 914 обучающихся

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта) С

Мы, нижеподписавшиеся, директор ГБОУ гимназии № 528 Невского района Санкт-Петербурга Ненахова Елена Николаевна, действующая на основании Устава с одной стороны, и президент РОО «Ассоциации инвалидов Санкт-Петербурга» «Бумеранг» Русакова Людмила Викторовна, действующая на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: _____
2. Пандус стационарный наружный** : да, соответствуют для К, О, С, Г, У
3. Пандус стационарный внутренний** : нет
4. Пандус инвентарный***, роллопандус : нет
5. Наружная лестница входной зоны : да, не соответствуют для К, О, С, Г, У
6. Внутренняя лестница входной зоны : да, не соответствуют для К, О, С, Г, У
7. Поручни наружные входной зоны : нет
8. Поручни внутренние входной зоны : нет
9. Дверные проемы входной зоны**** : да, соответствуют для К, О, С, Г, У
10. Подъемные платформы наружные : нет
11. Подъемные платформы внутренние : нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м):
нет
13. Лифт пассажирский : нет
14. Лифт грузовой : нет
15. Мобильные лестничные подъемники : нет
16. Санитарно-гигиенические помещения : нет
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У : _____
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: да, таблички с информацией об учреждении, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
звуковой информации : нет
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля : да

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 528 Невского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) 193312, Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 50, корп. 4, литер А

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
	К, О, С, Г, У	Территория, прилегающая к объекту, постоянное (бессрочное) использование. На пути металлические ворота, ширина 3 м, покрытие пешеходных дорожек твёрдое, ровное, шероховатое	Приказ № 343/4 от 18.12.18
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
	К, О, С, Г, У	Пере входным узлом пандус с углом наклона 44,5°, площадка перед входным узлом твёрдая, ровная, шероховатая. Ширина двери 1,54 м. Есть текстовая и графическая информация выполненная шрифтом Брайля.	Приказ № 343/4 от 18.12.18
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
	К, О, С, Г, У	Тактильных предупреждающих знаков нет, табличек нет. Широкие коридоры, ковров нет, покрытие ровное, гладкое. Внутренних лифтов, пандусов, подъёмных платформ нет. Верхние и нижние ступени на путях эвакуации в каждом марше лестниц	Приказ № 343/4 от 18.12.18

		окрашены в контрастный цвет, тактильных указателей, контрастных по цвету к прилегающим поверхностям пола нет. Первые и последние ступени лестниц окрашены в яркие цвета фосфоресцирующими красками. Поручни лестниц на путях эвакуации не окрашены краской, светящейся в темноте, и на них не наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У».	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту <i>Например:</i> маршрут движения к Объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта, а также от ближайшей станции метрополитена, находящейся на расстоянии не далее 500 м от Объекта	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
	К, О, С, Г, У	Выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидов и соблюдение порядка их использования	

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНИП, СП, ГОСТ):



Директор ФБОУ гимназии № 528

Е.Н. Ненахова /

Дата



Руководитель общественного объединения инвалидов

Л.В. Русакова /

Дата

* Выбирается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).

** Пандус стационарный: сооружение, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования).

*** Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического использования, например сборно-разборный, откидной, выдвигной, приставной, перекатной и т.д.

**** Дверной проем оценивается по двум параметрам: ширина дверного проема и высота порогов